Výkres vytvořil program pp_vod,	(c)AutoPEN Liberec, tel:482737610, autopen@volny.cz
ÚZEMÍ OBCE	Psinice
POVRCH ÚZEMÍ	krajnice komunikace
ČÍSLO PARCELNÍ	431/2
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ	1062.00
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ	VŠ

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100

Přívodní řad (0,836 – 1,315)

navržená vodoměrná šachta pro obec Ledkov
o vnitřním rozměru 2,40 x 1,20 m



STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
836.00	222.15	220.55	1.60	220.45	1.70	0.00	0.00
43.40	222.16	220.75	1.41	220.65	1.51	0.00	0.00
52.70	222.50	221.00	1.50	220.90	1.60	0.00	0.00
69.20	223.30	221.76	1.54	221.66	1.64	0.00	0.00
83.20	223.95	222.40	1.55	222.30	1.65	0.00	0.00
97.00	224.80	223.20	1.60	223.10	1.70	0.00	0.00
0.9							
16.90	225.85	224.35	1.50	224.25	1.60	0.00	0.00
38.30	227.13	225.55	1.58	225.45	1.68	0.00	0.00
57.10	228.18	226.60	1.58	226.50	1.68	0.00	0.00
77.80	229.33	227.70	1.63	227.60	1.73	0.00	0.00
1.0	230.37	228.87	1.50	228.77	1.60	0.00	0.00
20.40	231.37	229.83	1.54	229.73	1.64	0.00	0.00
36.70	232.10	230.60	1.50	230.50	1.60	0.00	0.00
52.70	233.01	231.43	1.58	231.33	1.68	0.00	0.00
69.70	233.82	232.32	1.50	232.22	1.60	0.00	0.00
86.00	234.82	233.39	1.43	233.29	1.53	0.00	0.00
1.1	235.80	234.30	1.50	234.20	1.60	0.00	0.00
18.00	236.98	235.35	1.63	235.25	1.73	0.00	0.00
38.40	238.03	236.53	1.50	236.43	1.60	0.00	0.00
60.40	239.51	237.81	1.70	237.71	1.80	0.00	0.00
81.30	240.62	239.02	1.60	238.92	1.70	0.00	0.00
1.2	241.77	240.27	1.50	240.17	1.60	0.00	0.00
14.70	242.30	240.79	1.51	240.69	1.61	0.00	0.00
23.60	242.60	241.10	1.50	241.00	1.60	0.00	0.00
38.70	243.15	241.35	1.80	241.25	1.90	0.00	0.00
49.20	243.24	241.38	1.86	241.28	1.96	0.00	0.00
61.60	243.20	241.42	1.78	241.32	1.88	0.00	0.00
82.20	243.21	241.48	1.73	241.38	1.83	0.00	0.00
1.3							
1315.00	243.25	241.58	1.67	241.48	1.77	0.00	0.00

SROVNÁVACÍ ROVINA: 212.00; 217.00; 222.00; 228.00; 233.00

DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]: DN/OD 63 x 5,8 mm – PEHD 100RC3 SDR 11 – 1062.00

SKLON[promile]–DÉLKA[m]: 26.9–16.70 | 45.9–30.50 | 57.9–33.70 | 56.0–40.20 | 52.9–42.90 | 47.1–36.70 | 52.1–33.00 | 65.3–30.30 | 58.1–81.30 | 66.8–18.70 | 35.2–23.60 | 16.6–15.10 | 2.9–10.50 | 3.0–205.50

ULOŽENÍ: písek

PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]–MĚR.ZTRÁTA[m/m]: 0.0–0.00–0.0000

potrubí RC3 (řízený protlak) - km 0,838 - 1,315

Výškový systém: Balt po vyrovnání!

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	generální projektant	**PŘIBYL JAN** *projekce vodohospodářské stavby zdravotní technika Vojice 2, 508 01 Hořice*	
	Jan Přibyl			
Místo stavby : k.ú. Psinice, k.ú. Zliv u Libáně, k.ú. Kopidlno			Stupeň :	DPS
Investor : Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo č.p. 13, 507 32 Kopidlno			Datum :	9/2018
Akce : **PŘÍVODNÍ VODOVOD PSINICE - LEDKOV**			Formát :	
			Arch. číslo :	3355
			Zak. číslo :	35/2017
Dílčí část :				
Obsah : Přívodní řad - podélný profil km 0,836 - 1,315			D.3	1:500/1:100