

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ v Dolních Studénkách			
Změnový list č. 1		Datum předložení	16.09. 2024
		Datum schválení	
Objednatel	Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky, okres Šumperk, 788 20		
TDI	IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk		
Zhotovitel	Experior s.r.o., Říční 114 789 91 Štítý		

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Přístavba ZŠ Dolní Studénky – základy pro přístavbu	

Specifikace změn:

Před zahájením realizace byl na stavbu přizván geolog, který na základě provedených sond provedl geologické posouzení základové spáry. Na základě geologického a hydrogeologického posudku bylo rozhodnuto o provedení změny založení základů pro přístavbu základní školy.

Změna č.1. základy:

Navržená úprava základů dle PD a VV:

Projektová dokumentace počítá s tím, že budou provedeny základové pasy do hl. 1800 mm od +- 0,000 s provedením betonových vrtaných mikropilotů s aktivní délkou 5,00 m.

Navržená změna základů dle provedeného geologického a hydrogeologického průzkumu:

Původní základový pas bude prohlouben do hl. -2030 mm od +- 0,000 s provedením ocelové výztuže. Výztuž bude provedena ze svařované Kari sítě 6/100/100 – 8/100/100 a betonářskou ocelí.

Termín a lhůta výstavby:

Celková lhůta výstavby se nemění, stavba bude zhotovitelem zahájena až po rozhodnutí a schválení změn změnového listu a návrhu dodatku objednatelem.

Odpočet méněprací	- 1 170 272,11 Kč
Vícepráce	413 139,68 Kč
Rozdíl	- 757 132,43 Kč

Zdůvodnění změny: Změny byly nepředvídatelné a byly navrženy a odsouhlaseny jako alternativní, funkční a lepší řešení. (Změna je řešena dle §222 odst 6 ZZVZ v platném znění.)



Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora		
	Změny ZL1			Celkem
Cena díla	6 993 060,81 Kč			6 993 060,81 Kč
Vícepráce ZL 1	413 139,68 Kč			413 139,68 Kč
Méněpráce ZL 1	- 1 170 272,11 Kč			- 1 170 272,11 Kč
Nová cena SOD po ZL 1	6 235 928,38 Kč			6 235 928,38 Kč
Rozdíl	-757 132,43 Kč			-757 132,43 Kč

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Stanovisko TDI:souhlasí.....

Přílohy:	Geologický posudek Rozpočet méněprací, rozpočet víceprací jako podklad ZL č.1 a následně dodatku SOD
-----------------	---

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
 irea s.r.o. Radniční 787 01 Šumperk IČ: 46390612 DIČ: CZ46390612	 Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12 787 01 ŠUMPERK tel./fax: 583 215 988 IČ: 106 44 334 DIČ: CZ531127206
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 EXperior s.r.o. Říční 114, 789 91 Štítý Provozovna: Na Řádkách 12, 789 01 Zábřeh IČ: 285 77 132 DIČ: CZ28577132 Mobil: 602 529 527 e-mail: info@experior.cz	7.  Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky okres Šumperk příspěvková organizace IČ: 709 83 313 DIČ: CZ70983313 789 20 Dolní Studénky 87 ①
Datum:	Datum: