



### Legenda vnitřních rozvodů

— Nový rozvod vody

- Tepelná izolace potrubí - studená voda 9 mm, teplá voda dle vyhlášky 193/2007

U - Umyvadlo - umyvadlová baterie napojena z průtokového ohřívače, baterie beztlaková  
WC - Záchodová mísa - rohový ventil  
KU - Kulový uzávěr  
KUv - Kulový uzávěr s vypouštěním  
ZK - Zahradní kohout, v nezámrném provedení

0.000 = + 264,94 m n.m.



Upozornění:  
- Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro povolení záměru. Projektová dokumentace nenahrazuje prováděcí dokumentaci a není určena k provádění stavby  
- Při výstavbě musí být dodrženy předpisy a technické normy dle platných ČSN a technické normy platné v České republice  
- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutné neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací

HL. PROJEKTANT		VED. PROJEKCE		VYPRACOVAL		<b>Ing. Přemysl Socha</b> <small>Náměstí T.G.Masaryka 41, Dašice, 533 03 +420 607 212 567 IČO: 74875353</small>	
Ing. Přemysl Socha		Ing. Přemysl Socha		kolektiv autorů			
OBJEDNATEL	Obec Libodřice, Libodřice 55,280 02 Kolín				FORMÁT	A3	
MÍSTO STAVBY	Libodřice, parc. č. 1021				DATUM	12/2024	
<b>Rozšíření ČOV Libodřice</b>					ÚČEL	DPZ	
					MĚŘÍTKO	1:50, 1:100	
					Č. ZAKÁZKY	20240201	
					Č. ARCHIVNÍ		
<i>Rozvod vody</i>					ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1.10</b>	