




VYPRACOVAL ING. ŠPERLICH	ODP. PROJEKTANT  ING. ŠPERLICH	HIP  ING. GALUŠKOVÁ	SOUBOR D_4_2_Specifikace	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	 Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.4 - PS 01 - MĚŘENÍ A OVLÁDÁNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE				STUPEŇ DSP+DPS	MĚŘÍTKO -
				Č.PŘÍLOHY D.4.2	Č.KOPIE

Výkaz výměr

Číslo pol.	Technický popis	Množství		Typ a identifikace	Dodavatel
A.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE				
1.	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče ozn. DT11, dodávka a montáž nových přístrojů, jejich zapojení a oživení, materiál a provedení dle přílohy D.4.3	1	sd		
2.	Optoelektronický vysílač impulsů pro průmyslové vodoměry Meinecke typu WP/Dynamic, délka kabelu 3 m, ozn. 11F3	3	ks	Opto OD-01	Sensus
B.	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE				
1.	Kabel stíněný dvojžilový	20	m	JYTY-O 2x1	
2.	Kabelová rozvodná krabice s řadovými svorkami 3x2,5mm ² , IP55, včetně průchodek	3	ks	RD9123	Hensel
3.	Trubka ochranná PVC do D32 vč. příslušenství a upevňovacího materiálu	20	m		
4.	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	1	sd		
5.	Ostatní montážní a pomocný materiál	1	sd		
C.	JINÉ				
1.	Prostup ŽB stěnou tloušťky 250 mm	1	ks		
2.	SW práce na doplnění aplikačního programu stávajícího PLC a jeho operátorského panelu v objektu VDJ Droždín II a na věžovém VDJ Nová Ulice, vč. distribuce a oživení	1	sd		
3.	SW práce na doplnění aplikačního programu vizualizace centrálního dispečerského pracoviště VD Olomouc a ve velině ÚV Příkazy, včetně distribuce a oživení	1	sd		
4.	Technická a koordinační činnost při realizaci	1	sd		
5.	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	1	sd		