



#### POZNÁMKA:

- KAŽDÉ ŠOUPÁTKO , PATKOVÉ KOLENO KAŽDÉHO HYDRANTU, MMA - kus  
BUDOU PODLOŽENY 1 KS MELIORAČNÍ DESKY TBM 50/50/10. TVÁRNICE JSOU ZAHRNUTY VE VÝPISU MATERIÁLU.
- KAŽDÝ ŠOUPÁTKOVÝ A HYDRANTOVÝ POKLOP BUDE PODLOŽEN 1 KS PŘÍSLUŠNÉHO BETONOVÉHO PODKLADU  
PODKLADY JSOU ZAHRNUTY VE VÝPISU MATERIÁLU.
- Souprava s automatickým od a za vzdušňovacím ventilem DN80  $R_d = xx$  m, kde  $R_d$  = svislá vzdálenost od povrchu terénu po povrch potrubí

**PŘED A ZA TVAROVKOU BUDE VŽDY DÉLKA JIŠTĚNÉHO ÚSEKU 12 m ( dvě hrdla )**

- JIŠTĚNÝ SPOJ (zakusovacími břity z ušlechtilé oceli)
- ZÁMKOVÝ SPOJ (spoj s návarkem a jisticími segmenty)

PODROBNÁ SPECIFIKACE POTRUBÍ, ARMATUR, TVAROVEK A OSTATNÍHO MATERIÁLU JE UVEDENA V PŘÍLOZE D.3.7

VYPRACOVAL  ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT  ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Kladecke_schema_ _Dolany.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	 Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 1 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.3 - IO.03 ŘAD "B-1" DOLANY  <b>KLADĚČSKÉ SCHÉMA</b>				STUPEŇ DPS	MĚŘITKO -
				Č.PŘÍLOHY <b>D.3.5</b>	Č.KOPIE