



HZSHX008XI7I



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Jičín

Dělnická 162, 506 01 Jičín



Č. j.: HSHK- 1856-3/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Ing. Lukáš Folprecht

Tel.: 950 510 364

E-mail: lukas.folprecht@hzscr.cz

Datum: 31. 5. 2024

Adresát:

Ing. Hejzlarová Dita

Kralická 1007/3

100 00 Praha 10

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Změna užívání prostor v 1NP

Místo stavby:

náměstí Hilmarovo 16, 507 32 Kopidlno

k. ú.: Kopidlno, parc. č. st. 1/1

Stavebník:

Taťána Košťučenková

U Cihelny 616, 507 32 Kopidlno

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby

vypracoval: Ing. Dita Hejzlarová, ČKAIT 0010910

datum: březen 2024

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 4. 2024.

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: kavárna, restaurace, kino, bytové jednotky,
- zastavěná plocha budovy:594,8 m², ▪ výška stavby: 9,66 m,
- počet nadzemních podlaží:3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 300, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: třetí třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení: textová část 9xA4, dílčí půdorys 1.NP 1xA4**

název: Změna užívání prostor v 1NP

vypracoval: Radka Mašková, ČKAIT 0601326

datum: duben 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

por. Ing. Lukáš Folprecht

stavební prevence

úřední osoba